


УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ

«Детский сад «Алёнушка»  
посёлка Эгвекинота»

Н.В.Юмашева

г. "3" июня 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№\_1

« 3 » июня 2016 г.

г.о. Эгвекинот  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад  
1.2. Адрес объекта 689201 Чукотский автономный округ, Иультинский район, п.Эгвекинот, ул.Попова д.8  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1996,8 кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта: ремонта нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального - нет  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка» посёлка Эгвекинота», МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» посёлка Эгвекинота».

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Организация имеет право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: Не имеется

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком): нет

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов	ДУ
	В том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках (к)	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о)	ДУ
4	с нарушениями зрения (г)	ДУ
5	с нарушениями слуха (с)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (у)	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; ВНД – временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно в связи с тем, что ширина дверных проемов раздевалок, игровых, спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,025 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствуют горизонтальные поручни, нет кнопки вызова персонала, крючков для костылей и других принадлежностей, поручней, штанг, пандусов. При нахождении инвалидов необходима дополнительная помощь, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: нет даты

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации **доступность объекта условная для всех категорий инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

**Технические решения по реконструкции здания, адаптации объектов, помещений высокозатратны в отсутствии инвалидов всех категорий. При необходимости-организация альтернативной формы обслуживания.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

**Согласование**

4.4.1. согласование на Комиссии по делам инвалидов: **не требуется**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **требуется**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: **не имеется**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации **http://detsadikalenushka.ru**

(наименование сайта, портала)

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» п.Эгвекинота» Н.В.Юмашева

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Воспитатель дошкольной группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Сайфулина Л.В..

Руководитель физвоспитания \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Овсянникова Н.А..

И.о.заместителя заведующего по АХР \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Погоречкая Т.В..