



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУКОТСКОМУ АВТНОМНОМУ ОКРУГУ

680000, г. Анадырь, ул. Рухоматская, д. 13, тел. 2-21-91, факс: 2-43-74, email: Eksp@otkryt.ru

Отделение надзорной деятельности по Иультинскому району

(наименование территориального органа МЧС России)

689202, Чукотский АО, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Комсомольская, д. 16, тел. 2-30-08, email: grn_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 26/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Аленушка» поселка Эгвекинота»

Заведующей МБДОУ «Детский сад «Аленушка» поселка Эгвекинота» Юмашевой Натальи Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

по исполнению распоряжения: начальника отделения надзорной деятельности по Иультинскому району УНД ГУ МЧС России по Чукотскому АО майора внутренней службы Мучкаева Анатолия Чимидовича

(наименование органа ГПН)

№ 26 от 10 декабря 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут 16 декабря 2013 года по 17 часов 00 минут 20 декабря 2013 года проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором Иультинского района по пожарному надзору Старовым Владимиром Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад «Аленушка» поселка Эгвекинота» по АХР Жаргэловой Вероникой Бальжинимасовной

(указываются должность, фамилия, имя, отчество лица, участвующего в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В помещениях подвала, по адресу: п. Эгвекинот, ул. Попова, 8, допускается эксплуатация электрических светильников без колпачков, предусмотренных конструкцией светильника	(Основание: в) п. 42 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; п. 2.3.5 ППБ-101-89* «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»)	20.01.2014 года	<i>Введен</i>
2	В помещениях подвала, по адресу: п. Эгвекинот, ул. Попова, 8, допускается хранение различных стораемых (горючих) веществ и материалов	(Основание: а) п. 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; п. 2.3.5 ППБ-101-89* «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»)	20.03.2014 года	<i>Введен</i>
3	Подъездные пути к зданиям и эвакуационные выходы из здания, по адресу: п. Эгвекинот, ул. Полярная, 4 «а», не очищены от снега	(Основание: п. 2.1.3 ППБ-101-89* «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»)	20.01.2014 года	<i>Введен</i>
4	В музыкальном зале, по адресу: п. Эгвекинот, ул. Полярная, 4 «а», ковровое покрытие не закреплено жестко к полу	(Основание: п. 39 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; п. 2.1.12 ППБ-101-89* «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»)	20.01.2014 года	<i>Введен</i>

5	Под лестничным маршем, по адресу: п. Эгвекинот, ул. Полярная, 4 «а», допускается эксплуатация детских шкафов	(Основание: к) п. 23 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»)	20.01.2014 года	881001
---	--	--	-----------------	--------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При не согласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД по Иульгинскому району
УНД ГУ МЧС России по Чукотскому АО
майор внутренней службы Старов В.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



«20» декабря 2013 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Аленушка» поселка Эгвекинота»

«13» декабря 2013 года

Юмашева И.В.

Юмашева И.В.